

UWAGI:

1. Trasę wewnętrznej linii zasilającej prowadzić w sposób niekolidujący z istniejącymi urządzeniami i sieciami przy zachowaniu minimalnej odległości 25 cm. W przypadku kolizji zbliżeniowej stosować rurę ochronną karbowaną typu AROT o średnicy 75 mm.
2. Należy wykonać połączenia wyrównawcze, łączące przyłącze wodne, rury zasilające oraz części przewodzące (metalowe blaty, zmywaki itp elementy wyposażenia kuchni).
3. Połączenia wyrównawcze doprowadzić do głównej szyny uziemiającej GSU zainstalowanej w rozdzielni TG oraz do lokalnej szyny uziemiającej LSU przewdem LgY16.
4. Wykonać ewkipotencjalizację w obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem nowoprojektowanych obwodów.
5. Przewody wyrównawcze należy oznaczać barwami żółtymi i zielonymi.
6. Maksymalna liczba obwodów w przepuście rurowym nie większa niż 3,
7. Instalację wykonać jako bezpuszkową - łączenia wykonywać tylko w aparatch lub rozdzielni.

PROSTA

Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację basenu zewnętrznego w Aqua Parku Zakopane	
Zakres: Projekt wykonawczy - Instalacje elektryczne	
Adres obiektu: Aqua Park Zakopane, ul. Jagiellońska 31, 34-500 Zakopane	
Zamawiający: Polskie Tatry S.A. ul Droga do Białego 7c, Zakopane NIP: 776 000 57 18	Wykonawca: Prosta - Łukasz Kapias ul. Wiśniowa 24/1, 41-600 Świętochłowice NIP: 627-267-45-37
Tytuł rys.: Trasa wewnętrznej linii zasilającej	Numer: IE - 001
Opracował: mgr inż. Stanisław Halgas	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Janusz Kraszyna	Podpis: