



UWAGI:

1. Instalację zasilania opraw wykonać jako natynkową przewodem H07VVH6-U3G1,5 prowadzoną w korytkach metalowych,
2. Rozmieszczenie i dobór osprzętu jak na planie lub ustalić z użytkownikiem obiektu
3. Należy wykonać połączenia wyrównawcze, łączące przyłącze wodne, rury zasilające oraz części przewodzące (metalowe blaty, zmywaki itp elementy wyposażenia kuchni). Połączenia doprowadzić do głównej szyny uziemiającej zainstalowanej w rozdzielni TG przewodem LgY16.
4. Przewody wyrównawcze należy oznaczać barwami żółtymi i zielonymi.
5. Maksymalna liczba obwodów w przepuście rurowym nie większa niż 3,
6. Instalację wykonać jako bezpuszkową - łączenia wykonywać tylko w aparatach lub rozdzielni.

Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację basenu zewnętrznego w Aqua Parku Zakopane			
Zakres: Projekt wykonawczy - Instalacje elektryczne			
Adres obiektu: Aqua Park Zakopane, ul. Jagiellońska 31, 34-500 Zakopane			
Zamawiający: Polskie Tatry S.A. ul Droga do Białego 7c, Zakopane NIP: 776 000 57 18		Wykonawca: Prosta - Łukasz Kapias ul. Wiśniowa 24/1, 41-600 Świętochłowice NIP: 627-267-45-37	
Tytuł rys.: Rozmieszczenie opraw oświetleniowych			Nbryg.: IE - 003
Opracował: mgr inż. Stanisław Halgas			Podpis:
Projektował: mgr inż. Janusz Kraszyna			Podpis: